MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUD. MARAMUREŞ **Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica** **Compartiment Microbiologie** Baia Mare, Victoriei, nr. 132, tel/fax 062-275898 e-mail: lab.microbiologie@dspmm.ro	**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA** BA-LM-7.8-01 Nr. 3966 Fila 1 din 1 Exemplar nr. .... din 2	CERTIFICAT DE INREGISTRARE NR.447/16.04.2021

IDENTIFICARE CLIENT **Consiliul Judetean Maramures** **Baia Mare str. Ghe. Sincai nr 46** **Jud. Maramures**	Solicitantul analizei:client
Proba analizata : Apa potabila – neclorinata	
Provenienţa probei: **cismea Sighet, str. Iapa**	
Recoltat si trimis: Cirtiu Cristian	Cantitate proba prelevata / descriere proba: 500 ml / corespunzatoare
Motivul analizei : - monitorizare de audit ☐ - program naţional ☐ - monitorizare operationala ☐ - contract ☐ - activitate de inspecţie ☐ - cerere de analiză ☒	Data recoltarii : 08.11.2021 Data intrării în lab. : 09.11.2021 Perioada efectuării analizei : 09.11-12.11.2021 Data eliberarii rezultatului:12.11.2021
Procedura de prelevare: PO-L-01	Procedura specifica de analiza: PS-LM-01
Abateri,adaugiri sau omisiuni de la analiza prescrisa :	
DOCUMENTUL DE REFERINŢĂ: Legea privind calitatea apei potabile 458/2002 Republicata, cu completarile si modificarile ulterioare	

REZULTATELE INCERCARILOR

Parametrul	U.M.	Valoarea determinata	Valori admise în documentul de referinţă	Incertitudine de masurare	Metoda de analiză
Numar total de germeni aerobi mezofili (NTG la 37°C)	UFC/ml	>300/ml	Nici o modificare anormala	-	SR EN ISO 6222 : 2004
Numar total de germeni aerobi mezofili (NTG la 22°C)	UFC ml	>300/ml	Nici o modificare anormala	-	SR EN ISO 6222 : 2004
Coliformi totali	UFC /100 ml	0/100ml	0/100ml	-	SR EN ISO 9308-1 : 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 : 2017
Escherichia coli	UFC /100 ml	0/100ml	0/100ml	-	SR EN ISO 9308-1 : 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 : 2017
Enterococi intestinali	UFC /100 ml	5/100ml	0/100ml	-	SR EN ISO 7899 – 2 : 2002
Clostridium perfringens	UFC /100 ml	-	-	-	SR EN ISO 14189: 2017
Pseudomonas aeruginosa	UFC /100 ml	-	-	-	SR EN ISO 16166 : 2008

Validat si aprobat,

Dr. POCOL OANA
medic specialist
microbiologie medicală
Cod F05108

Responsabil analiza,

DOROFTEESE IULIA
BIOLOG
COD: 620061

AVERTISMENT: Rezultatul analizei este valabil pentru proba analizată!
Este interzisă reproducerea buletinului de analiză sau folosirea unor date parţiale din buletinul de analiză precum şi extinderea rezultatelor la alte produse similare.