



Nr. / Data: R 10407/29.11.2016

**Către,
Toți operatorii economici interesați**

Referitor la *Servicii de verificare a prizelor de pamant si paratraznet*, anunt de publicitate nr. 65983/28.11.2016,

Autoritatea Contractantă publică răspunsul la solicitarea de clarificări:

Solicitare de clarificări nr. 1

Întrebarea nr. 1:

Se vor masura pe fiecare etapa 55(25+11+19) de prize de impamantare, in total 110 masuratori , 110 buletine de verificare?

Răspuns:

„Se vor efectua 110 măsurători, deci 110 buletine de verificare pentru prizele de împământare, nr. este corect.”

Întrebarea nr. 2:

Verificarile de continuitate nul de protectie pe fiecare etapa se vor face la total 17 tablouri numai de la Consiliul județean, in total 34 verificari ?

Răspuns:

„Vor fi 34 de verificări pt. Consiliul județean, respectiv la 17 tablouri electrice.”

Întrebarea nr. 3:

In total sunt 17 tablouri electrice sau se vor masura continuitatile doar la cele 17 tablouri de la consiliul, sau la celelalte imobile sau omis a se trece tablourile?

Răspuns:

„Menționăm că celelalte puncte nu au solicitat măsurarea continuităților la tablourile electrice, verificarea se va face la numărul de tablouri electrice trecut în caietul de sarcini și nu se va ține cont de cuvântul “ estimativ”.”

Întrebarea nr. 4:

La cate tablouri se vor face masuratorile?

Răspuns:

„Măsurătorile se vor face la un număr de 17 tablouri electrice.”

Întrebarea nr. 5:

Ati trecut numarul " estimativ" al prizelor de pamant, deci oferta va fi pe pret unitar / priza de pamant, , care inmultit cu numarul de prize " estimate " pe fiecare locatie va da pretul / locatie?



Întrebarea nr. 6:

Daca se vor gasi mai multe sau mai putine prize / locatie, atunci pretul / locatie va putea fi = pretul unitar/ priza x numarul de prize gasite in fiecare locatie?

Răspuns la întrebările 5 și 6:

„Numărul de prize de împămîntare trecute in caietul de sarcini vor face obiectul măsurării, nu se admite un plus sau un minus de măsurare în locațiile ce fac obiectul caietului de sarcini.”

Întrebarea nr. 7:

7. Valoarea estimata este pentru toate verificarile din cele doua transe " uscat- umed" conform Ordinului MAI 108/2001?

Răspuns:

„Valoarea estimată este pentru toate verificările din cele două tranșe „ uscat – umed ”, conform Ordinului MAI 108/2001.”

Întocmit,

Liviu Dobrican,

Șef serviciu

Serviciul de logistică și administrativ

Redactat:

Responsabil achiziție,

Bogdan ȚICALĂ, consilier

Serviciul Achiziții publice