



LEGENDA - instalatie alarmare la incendiu

-  - Detector de incendiu, optic, de fum, montat deasupra plafonului suspendat, cu afisaj paralel (indicator LED)
-  - Detector de incendiu, optic, de fum, montat pe plafonul suspendat, sub acestia
-  TP - Detector combinat (de temperatura si fum),
-  TI - Detector de temperatura , cu prag fix detectie,
-  Dg - Detector prezenta gaz metan, cu sirena alarmare locala
-  BI - Buton manual alarmare la incendiu,
-  SI - Sirena interioara alarmare la incendiu,
-  Se - Sirena exterioara alarmare la incendiu, cu flash, cu acumulatori
-  C - Centrala de alarmare la incendiu, pentru 12 zone, cu modul extensie pentru inca 8 zone, cu sursa de alimentare de rezerva incorporata care sa-i asigure autonomie pe durata de minim 48 ore in conditii normale (stare veghe) dupa care inca 30 minute in conditii de alarma incendiu (sirene in functiune)
-  AT - Apelator telefonic

Dreptul de publicare sau multiplicare a acestui document apartine in exclusivitate societatii AEDILIS PROIECT Baia Mare. Reproducerea continutului este posibila numai cu acordul prealabil scris al autorului.



VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L. 22477052094 C.U.I. 16927071				Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES	Proiect nr.: A.E.D. B.A.L.I.A. 27-2023
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlu proiectul: REABILITARE CLADIRE PALAT ADMINISTRATIV BAIU MARE	Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT	Ing. Florin Florin Dan			Proiectant al proiectului: AEDILIS PROIECT S.R.L.	
PRI. INSTALATI	Ing. Iyela Csaba		2013	Titlu planşa: INSTALATI ELECTRICE SEMNALIZAREA SI DETECTIA INCENDIULUI	Planşa nr.: IE14
DESEINAT	Ing. Iyela Csaba			PLANETAJ 2 CORP B.C.D.E	