

### **Indicatori tehnico economici**

**Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa  
DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan  
comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938  
Pr. nr. 247 / 2021**

Materiale folosite :

Conducta de alimentare cu apa va fi din teava de polietilena de inalta densitate cu urmatoarele diametre si lungimi :

**Bransamente apa : - 1 buc x 4 m/buc**

- Teava PE-HD, SDR11, Pn10, Dn 110mm	4 ml
<b>Total</b>	<b>L = 4 ml</b>

**Retea distributie apa :**

- Teava PE-HD, SDR11, Pn 6, Dn 63mm	6 ml
- Teava PE-HD, SDR11, Pn10, Dn 110mm	1000 ml
<b>Total</b>	<b>L= 1010 ml</b>

**Lungime totala conducte de apa proiectate: Ltotal=1010 ml**

**Pe traseul retelei de apa proiectate s-au prevazut:**

- camine de vana 2 buc.

**Lista utilaje :**

Contor apa rece,clasa de precizie "C", Dn 50 mm 2 buc

**Valoare totala investitie : - 302 122.566 lei fara TVA din care**

- C+M - 159 764.06 lei
- Utilaj - 114 417,00 lei

Intocmit :

Ing. But Forausbergher Gyongyi

## **CHELTUIELI DE PROIECTARE**

Pentru intocmire documentatie tehnica in faza de PTE+DDE,  
Pr.nr. 247/2021 pentru lucrarea :

**Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si  
bransament apa**

**DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren  
extravilan,comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938**

Tarifarea lucrarilor de proiectare pentru lucrari edilitare s-a facut pe baza ORDIN nr 11/N din 01.06.1994 aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si pe baza lucrarilor similare executate.

Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investitiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului conform Tarif anexa 8.3.5.,”Baza pentru tarifarea proiectelor de lucrari ingineresti si tehnico-edilitare”.

**Valoare proiectare : 7988.203 lei fara TVA**

Intocmit  
Ing. But Forausbergher Gyongyi