



Nr. 10117/05.05.2022

Răspuns solicitare de clarificări

Referitor achiziție de *“Lucrări de execuție la obiectivul Stație de pompare , Extindere rețea alimentare cu apă și bransament apă”*, anunț de publicitate nr. ADV1289320 / 04.05.2022.

Solicitare de Clarificări nr.1

“ -pentru grupul de pompare format din 3 pompe parametrii ceruti de 18mc/h si h=60m se refera la valori nominale sau maxime ? si se refera la parametrii de iesire din grup sau sunt pentru fiecare din cele 3 pompe?”

Răspuns solicitare clarificări:

Pentru grupul de pompare format din 3 pompe parametrii ceruți de 18mc/h si h=60m se referă la valori nominale iar parametrii sunt pentru fiecare din cele 3 pompe.

Daniela Kadar
Responsabil achiziție