



ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul Stație de pompare, Extindere rețea alimentare cu apă și bransamente apă” aferent obiectivului de investiții ALTHERA - Centru de Terapii Alternative în Maramureș din cadrul proiectului ALTHERA – Alternative Therapies in Maramures and Ivano – Frankivsk - cod 1HARD/4.1/37

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Investiții nr.17052/ 2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 17184/2022.;

Ținând cont de prevederile:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții
- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiilor de specialitate : Comisia pentru buget-finanțe, Comisia pentru proiecte, strategii și dezvoltare, Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrare patrimoniu, Comisia pentru sănătate și Comisia juridică și de disciplină;

În temeiul art. 173 alin. (1), lit. (f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul *Stație de pompare, Extindere rețea alimentare cu apă și bransamente apă” aferent obiectivului de investiții ALTHERA - Centru de Terapii Alternative în Maramureș din cadrul proiectului ALTHERA – Alternative Therapies în Maramures and Ivano – Frankivsk cod 1HARD/4.1/37* după cum urmează:

a) Indicatori tehnici ai obiectivului de investiții:

Cabina de pompare = 12,00 mp

Conducta apa din teava PE-HD cu Dn = 110 mm, Pn10 , L = 1000,0 ml

Rezervor cilindric acumulare apă cu capacitatea V = 50 mc din tabla de polietilena de înalta densitate PE-HD, D = 2,50 m; l = 12,00 ml

b) Indicatori economici ai obiectivului de investiții

- Valoarea totală a investiției este de 771.825,00 lei (inclusiv TVA) , din care

- Valoarea de C+M este de 532.640, 00 lei (inclusiv TVA)

- Durata de realizare a investiției: **4 luni.**

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul *Stație de pompare, Extindere rețea alimentare cu apă și bransamente apă” aferent obiectivului de investiții ALTHERA - Centru de Terapii*

Alternative în Maramureș din cadrul proiectului ALTHERA – Alternative Therapies in Maramures and Ivano – Frankivsk - cod IHARD/4.1/37 cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei , prevederile Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr.26/17.02.2022 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș și se comunică la:

- Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
- Direcția Juridică;
- Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Tehnică și Investiții;



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica TODORAN

Nr. 213
Baia Mare, 28 iulie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru”, în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 28 iulie 2022. Au fost prezenți 32 din 34 de membri ai consiliului județean.